



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение

**«ИНСПЕКЦИЯ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ»**

(СПБГКУ «Инспекция КО»)

ул. Черняховского, 17, Санкт-Петербург, 191119

тел. (812) 572-17-04, факс (812) 575-75-38

E-mail: inspect-ko.spb@yandex.ru

ОКПО 53251558 ОКОГУ 23280 ОГРН 1037828024563

ОКТМО 40912000 ИНН/КПП 7813132729/784201001

№ _____

На № _____ от _____

Кому: Герасимовой Светлане Викторовне, заведующему

(Ф.И.О., должность)

ГБДОУ № 120 Невского района

(наименование учреждения образования)

Предписание № 23/07-6-17-2015

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями от 30.06.06 № 90-ФЗ), предлагаю устранить следующие нарушения законодательства о труде и правил по охране труда:

№ п/п	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Срок выполнения
1.	Упорядочить нумерацию инструкции по охране труда. Основание: Методические рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80.	20.04.2015
2.	Разработать Положение об организации работы по охране труда. Основание: ст. 217, 218 ТК РФ.	20.04.2015
3.	Форму журнала инструктаж на рабочем месте привести в соответствие с требованиями приложения 6 ГОСТ 12.0.004-90.	20.04.2015
4.	Провести проверку знаний по охране труда у вновь принятых на работу, оформить протокол. Основание: п.3.4 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденный постановлением Минтруда и МО РФ от 13.01.2003 № 1/29.	20.04.2015
5.	Ответственному за электрохозяйство (из числа	20.09.2015

	заместителей) пройти в установленном порядке обучение и проверку знаний правил по электробезопасности с получением удостоверения не ниже IV квалификационной группы. Основание: п.2.12.2 приказа МО и ПО РФ от 06.10.1998 № 2535, п.1.7.7.ПТЭЭП	
6.	Вести журнал административно-общественного контроля 2 и 3 ступени. Основание: «Положение об административно-общественном контроле за условиями труда», утвержденное постановлением ВЦСПС от 01.07.1987 № 7.	20.04.2015
7.	Производить расследование и регистрацию всех несчастных случаев независимо от степени тяжести травмы. Основание: п.1.4., п.1.5. Положения о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР, введенного в действие приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 01.10.1990 № 639.	По мере необходимости
8.	Выполнить ремонт прачечной, туалетных комнат и буфетных во всех группах, пищеблока. Основание: п.5.1, 5.2, 5.4, 5.5. СанПиН. 2.4.1.3049-13.	01.09.2015
9.	Санитарные узлы привести в соответствие с требованиями п.6.16.1, 6.16.2, 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (раковины для персонала, унитазы установить в закрывающихся кабинках).	01.09.2015
10.	Помещения оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции. Основание: п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2015

О выполнении предписания по истечении указанных в нем сроков, прошу письменно сообщить по адресу: 191119, Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 17, комната 4, отдел охраны труда, тел.400 1092, факс 575 61 41.

Инспектор

« 23 » 03 2015 г.



Москалева Л.Н.

Предписание получил:

« 25 » 03 2015г.



Смирнов С.Н.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №120 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей Невского района
Санкт-Петербурга

ул Коллонтай, д.47,к.3, Санкт-Петербург, 193312

Телефон/факс: (812) 583-22-64

Эл. почта: gdou.120@mail.ru

ОКПО 53241711 ОКОГУ 32100 ОГРН 1027806083667

ИНН/КПП 7811066598 / 781101001

ИНСПЕКЦИЯ КОМИТЕТА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА

№ _____

В соответствии с предписанием №23/07-6-17-2015 от 23.03.2015г.
сообщаю об устранении нарушений законодательства о труде и правил по охране
труда

1. Упорядочена нумерация инструкций по охране труда.
2. Разработано Положение об организации работы по охране труда
3. Форма журнала инструктажа на рабочем месте приведена в соответствии с требованиями приложения 6 ГОСТ 12.0.004-90.
4. Проведена проверка знаний по охране труда у вновь принятых на работу, оформлен протокол.
5. Ответственный за электрохозяйство проходит обучение и проверку знаний по электробезопасности.
6. Введен журнал административно-общественного контроля 2 и 3 ступени.
7. Производится расследование и регистрация всех несчастных случаев независимо от степени тяжести.
8. Подготовлены сметы на ремонт прачечной, туалетных комнат и буфетных во всех группах, пищеблока.
9. Подготовлены сметы для ремонта санитарных узлов (раковины для персонала, унитазы в закрывающихся кабинках)
10. Составляется проект по оборудованию локальными вытяжными системами вентиляции



Заведующий ГБДОУ №120 С.В.Герасимова