



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

АКТ
профилактического обслуживания
по соблюдению требований пожарной безопасности

Санкт-Петербург,
ул. Полярников, д.5

«17» августа 2016 г

На основании: распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04.2013 г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.47, корп.3 № 697-р «О подготовке образовательных учреждений, подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга к новому 2016-2017 учебному году и отопительному сезону»

Правообладатели объекта защиты: ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт-Петербурга.

Лицо (-а), проводившее (-ие) ППМ: инструктор противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна

При проведении ППМ присутствовали: Заведующий Герасимова Светлана Викторовна

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: нет

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

Наличие декларации пожарной безопасности (в случае изменения содержащихся в них сведений, вновь введенные в эксплуатацию объекты защиты). В наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, ЦАСПИ):

АУПС в наличии, акт проверки от 27.07.2016г.

СОУЭ в наличии, акт проверки от 27.07.2016г.

ЦАСПИ в наличии, акт проверки от 18.07.2016

АУПТ не требуется

инструкции ответственного: в наличии

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода (акты испытаний на работоспособность, укомплектованность): ПК – 4 шт. Акт проверки от 18.04.2016г.

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, журнал учета огнетушителей: ОП4(з) -8 шт.перезарядка 02.03.2013.

4. Соответствие путей эвакуации нормам и требованиям пожарной безопасности: соответствуют

5. Соблюдение требований ПБ при эксплуатации электрооборудования: технический отчет периодических электрических измерений и испытаний от 25.05. 2015года.

6. Содержание территории: удовлетворительное

7. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (правила, приказы, инструкции): в наличии

8. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности (наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ): журнал учета огнетушителей ведется в полном объеме, обучение ПТМ пройдено.

9. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: (документы в соответствии с распоряжением администрации по эвакуации от 15.02.2016г. № 355-р «О проведении практических тренировок по эвакуации, в подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга учреждениях, в случае возникновения пожара») проведены 13.05.216г.

Предложено к устранению нарушений требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1.	Загромождены эвакуационные выходы из здания (1-й этаж левое и правое крыло)	ППР в РФ п.366
2.	Загромождены эвакуационные пути посторонними предметами(2-й этаж правое и левое крыло).	ППР в РФ п.366
3.	На путях эвакуации(центральный выход) складываются ремонтные материалы.	ППР в РФ п.366

Проведен противопожарный инструктаж на тему « Соблюдение требований пожарной безопасности в дошкольных учреждениях» присутствовали 5 человек.

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД : не проводилось

Оказана консультативно-методическая помощь: по вопросу « Подготовка ГБДОУ к новому учебному году и отопительному сезону».

Инструктор противопожарной профилактики

ПЧ (профилактическая)

Романова Ю.В.


« 14 » августа 2016г.

Первый экземпляр акта получил:


Заведующий ГБДОУ № 120 Герасимова С.В.


(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

« 17 » августа 2016г.



(подпись)





(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом о противопожарном состоянии объекта защиты проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)