

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 120
 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
 развитию детей Невского района Санкт - Петербурга

ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга | ОГРН 1027806083667
 (полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Образовательная деятельность	ОКВЭД 80.10.1
2. и т.д.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | Собственность субъекта РФ | ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение | ОКОПФ 72

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации | Заведующий | Герасимова Светлана Викторовна

Телефон, факс руководителя организации | Тел.(812)583-22-64 | Факс(812)584-73-06

Е-mail организации | gbdou120@yandex.ru

Юридический адрес организации | 193312 | СПб, ул. Коллонтай д.47, корп.3 литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации | 193312 | СПб, ул. Коллонтай д.47, корп.3 литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация | ОГРН 1027806083667

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 120
 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
 детей Невского района Санкт – Петербурга (в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

(почтовый адрес)

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел. | Факс | Е-mail

Наименование вышестоящей организации | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | ОГРН 1027806078552

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | 192131 | Санкт - Петербург, пр. Обуховской обороны д.163

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Член Правительства Санкт – Петербурга глава администрации

Серов К.Н.

Телефон, факс вышестоящей организации | (812)576-98-32 | Факс

Е-mail вышестоящей организации | rnevsky@tunev.gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 120 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт – Петербурга										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	193312, СПб, ул. Коллонтай д.47, корп.3 литер А										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	1757,20										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2										
Кадастровый номер объекта	78:	12:	000	6313:	2029						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.											дети до 7 лет
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.											все
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Не знаю					
1.1	Пути пешеходного движения				Территория не принадлежит ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,7	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	

		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%		не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м		не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м		не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м		не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м		0,5		
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке,	м		не менее 0,8	п.4.1.10	

					на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»					
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м		не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м		не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						
2. Входной узел										
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
2.1	Наружные лестницы вход № 1, № 2	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					

	средства)									
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0					п. 5.2.21	
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
2.6	Входные площадки вход для «К»	0	1	1						
		1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 5.1.3
		0	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			СП 35-101-2001, п.3.17
		0	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п. 5.1.3
		0	0	0	Поперечный уклон	%		1-2		п. 5.1.3
		0	1	1	Поверхность покрытий твердая, не	соответствие	нет			п. 5.1.3

					допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»					
		0	0	0	Высота площадки	м		Не более 0,025	п.4.1.9	
		0	1	1	Ширина входной площадки «К»	м	2,10	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		0	1	1	Глубина входной площадки «К»	м	2,50	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20	п. 5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20	п.5.1.3	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С	наличие	нет		п.5.5.1	
2.6.1	Входные площадки вход для «О» «С», «У»	0	1	1						
		1	1	1	Навес «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		0	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
		0	0	0	Поперечный уклон	%	2	1-2	п. 5.1.3	
		1	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
		0	0	0	Высота площадки	м	0	Не более 0,025	п.4.1.9	
		0	1	1	Ширина входной площадки «К»	м	2,10	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		0	1	1	Глубина входной площадки «К»	м	2,50	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
2.7	Входные тамбуры вход для «К»	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	1,70	Не менее 1,5	5.1.7.	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном	соответствие			п.5.1.7	

					уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»					
2.7.1	Входные тамбуры вход для «О» «С», «У»	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	1,40	Не менее 1,5	5.1.7.	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие			п.5.1.7	
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные вход для «К»	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014		
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4	
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м		От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
2.8.1	Входные двери, в т.ч. тамбурные вход для «О» «С», «У»	1	0	0	Ширина в свету	м	0,7	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014		
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4	
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м		От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	

	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
	Прозрачные двери на входах в здание	0	1	1						
	Название зоны	ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга								
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0						
3. Пути движения внутри здания										
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт -Петербурга					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м		0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м		0,6		
		1	0	0	Ширина пути движения «К»	м	1,33	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,8	не менее 0,9	п.5.2.2	
		0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,3	не менее 1,4	п.5.2.2	
		0	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,8	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0		Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м		не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м		не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)	ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга								

3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	0,80	Не менее 0,9	п. 5.2.4		
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,001	Не более 0,014	п. 5.2.4		
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1		
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга						
3.3	Внутренние лестницы №1, №2, №3, №4	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11		
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17			
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9		
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				
		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,60 0,90 0,1	0,85-0,92	п. 5.2.15		
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33			
		1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да				
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	0,04-0,06	п.5.2.16		
		1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	не менее 0,045	п.5.2.16		
		0	1	1	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	не менее 0,06	п.5.2.16		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11		
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии	м	1,3	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП		

					лифтов, «О»				118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0						
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	1	1						
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
3.8	Лифты	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					

3.9	Эскалаторы	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
3.10	Пути эвакуации	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да		П.5.2.31	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		0	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
		0	0	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
	Название зоны (технического средства)	0	0	0	ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт - Петербурга					
4.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
4.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м		не менее 3,2	п.7.3.5	
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	1,3	не менее 2,8		
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	нет		п.7.1.6	
		0	0	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию	соответствие	нет		п.5.5.4	

					рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»					
		0	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	0	1,5-4,5	п.5.5.4	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
4.3	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
		1	0	0	на одно рабочее место	кв.м	9,5	12	п. 7.1.13, п.7.7.4	
		1	0	0	на два рабочих места	кв.м	15	18	п. 7.1.13	
		1	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,75	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		1	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,1	Не менее 1,0	п.7.1.9	

4.4. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт -Петербурга					
4.4.1	Помещения	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м		От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м		Не менее 0,4	п.5.4.2	
		0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	1,8	Не более 0,8		

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

	Название зоны (технического средства)				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт -Петербурга					
5.1	Кабина в общей уборной	0	0	0						
5.2	Универсальная	0	0	0						

	кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0						
6. Автостоянки										
	Название зоны				ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт -Петербурга					
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0						
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0						

(812)583-22-64

телефон

Согласовано:

(812)583-22-64

телефон

Зам.зав. по АХР

Заполнил Анкету:

Заведующий

Должность руководителя обследованного объекта

Суворова И.Н.

ФИО

Герасимова С.В.

ФИО

(подпись)

(подпись)

« 28 » ноября 2016г.

« 28 » ноября 2016г.

